

**AVIS AUX POPULATIONS DE SAINT LOUIS : TRAVAUX DE REPARATION D'UNE
FUITE SUR LE DISPOSITIF DE PROTECTION ANTI BELIER DE LA NOUVELLE
USINE DE KHOR EN TESTS DE PRODUCTION**

SEN'EAU (Eau du Sénégal) et la SONES vous informent qu'en raison d'une fuite sur le dispositif anti-bélier de la nouvelle usine de Khor (Saint-Louis), les tests de production industrielle, démarrés le 10 mai 2025, sont suspendus à partir de ce lundi 16 juin 2025 pour effectuer des travaux de réparation. L'arrêt de cette phase de réglages de la nouvelle infrastructure a comme conséquences des perturbations dans la distribution d'eau potable, allant de la baisse de pression au manque d'eau total dans les zones suivantes :

UGB ; SANAR ; Diougop ; Maka Toubé ; Ndiébène Toubé, Boudiouck ; Ngallèle ; Bango ; Pikine ; Guniaw Rails ; Keur Baka ; Keur Martin ; Gandiole et Gandon.

A la fin de ces travaux nécessitant l'arrêt de la nouvelle usine le temps de la réparation de la fuite, les tests de la phase de production industrielle se poursuivront pour cet ouvrage encore sous garantie.

A terme, lorsque tout sera au point, cette infrastructure hydraulique aura une capacité globale de 15 000 m³ par jour et permettra à la ville de Saint-Louis de faire face à la croissance des besoins en eau due à la croissance démographique et la forte urbanisation.

Pendant la durée des travaux et jusqu'à la stabilisation du système de production et de distribution d'eau potable, un dispositif de camions citernes sera mis en place pour soulager les populations des quartiers les plus touchés par les manques d'eau.

Toutes les équipes de SEN'EAU et de la SONES sont mobilisées pour réduire au minimum les effets de ces perturbations.

La situation reviendra progressivement à la normale dès la fin de cette intervention complexe.

SEN'EAU et la SONES comptent sur votre compréhension pour les désagréments indépendants de leur volonté liés à ces travaux.